



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
640006, Курганская область, г. Курган, ул. Куйбышева, 191, телефон/факс: 8(3522) 476-321, E-mail: info@mchs45.ru  
ШАДРИНСКИЙ МЕЖРАЙОННЫЙ ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
641870, Курганская область, г. Шадринск, ул. Пионерская, 34 тел./факс 8(35253)6-29-54, shadr\_mond@mail.ru  
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ШАТРОВСКОМУ РАЙОНУ  
641960с.Шатрово, ул. Кирова,4, телефон/факс: (отсутствует), e-mail: 257@nd.mchs45.ru

с.Терсюкское  
(место составления акта)

«14» апреля 2017 г.  
(дата составления акта)  
10ч. 00 мин.  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**органом государственного надзора**  
**юридического лица, индивидуального предпринимателя**  
**№ 17**

По адресу(ам): Курганская область, Шадровский район, с.Терсюкское, ул.Победы, 25.  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 17 от «30» марта 2017 года начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Шадровскому району Шадринского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курганской области майора внутренней службы Чащилова Валерия Павловича

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее при наличии), должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Юридического лица- Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Терсюкский детский сад»

Дата и время проведения проверки:

«10» апреля 2017 г. с 09 час. 30 мин. до 10 час. 30 мин. Продолжительность 1 час. 00 мин.

«14» апреля 2017 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделением надзорной деятельности и профилактической работы по

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Шадровскому району Шадринского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курганской области

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки, подпись, дата, время)

Политова О.Н.

(фамилия, инициалы)

Политова

(подпись)

10.04.2017г ч.09-30

(дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:  
согласование с органами прокуратуры не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

капитан внутренней службы Салтанов Игорь Николаевич дознаватель отделения

(фамилия, имя, отчество (последние - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае надзорной деятельности и профилактической работы по Шадровскому району Шадринского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последние - при наличии), надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России



должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование  
**по Курганской области**  
органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: **Заведующий муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Терсюкский детский сад» Политова Оксана Николаевна**

(фамилия/ имя, отчество (последние – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного

представителя саморегулируемой организации, физических лиц, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Краткая характеристика пожарной опасности объекта: **Здание МКДОУ «Терсюкский детский сад», расположенное по адресу: с.Терсюкское, ул. Победы, 25, двухэтажное, II степени**

их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, электроснабжение), огнестойкости, 1987 года постройки, общей площадью 862,09 кв. м. Стены здания кирпичные,

Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов, пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, перекрытие железобетонные плиты, кровля шиферная по деревянной обрешётке, класс степеней огнестойкости зданий (пожарных отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности. При наличии на территории функциональной пожарной опасности - Ф.1.1, освещение электрическое 220 В, отопление предприятия нескольких зданий - дается описание: конструктивной и функциональной пожарной опасности всех зданий; пожарной центральной водяное. Здание оборудовано автоматической установкой пожарной опасности строительных материалов, пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций. Остальные параметры пожарной сигнализации и системой оповещений и управления эвакуацией людей при пожаре 2-го

опасности дается по наиболее взрывопожароопасному зданию или сооружению. Приводится общая характеристика систем типа. Эвакуация с 1-го этажа здания осуществляется через эвакуационные выходы

противопожарной защиты)

непосредственно наружу, со 2-го этажа здания через лестницы 1-го типа, обеспеченные эвакуационными выходами непосредственно наружу и лестницу 3-го типа. Здание обеспечено наружным противопожарным водоснабжением от пожарного водоема 50 куб.м. по

Ул.Победы, на расстоянии 180 м. Чердачные сгораемые конструкции обработаны огнезащитным составом. Здание обеспечено первичными средствами пожаротушения огнетушителями ОП-5 в количестве 5 шт. Объект расположен в радиусе обслуживания МПО на расстоянии 0,1 км, время следования пожарных подразделений менее 10 мин.

Подъездные пути к зданию – с ул. Победы.

В ходе проведения проверки:

14.04.2017 проведена практическая тренировка по эвакуации людей при пожаре со всем персоналом и воспитанниками детского сада (задействовано 29 человек).

С руководством учреждения и сменами дежурного персонала проведен инструктаж о мерах пожарной безопасности на объекте, на производстве и в быту (проинструктировано 7 человек).

выявлены нарушения требований пожарной безопасности (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушения
1	2	3	4
1.	В здании детского сада системы пожарной сигнализации не обеспечивают дублирование подачи светового и звукового сигналов о возникновении пожара (предусматриваемое для классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2) на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ч.7 ст.83 ФЗ №123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	МКДОУ «Терсюкский детский сад», заведующий МКДОУ «Терсюкский детский сад» Политова О.Н.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным




требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов).

выявлены факты невыполнения предписаний органа государственного пожарного надзора (с указанием реквизитов выданных предписаний).

нарушений не выявлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального  
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **отсутствует** (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального  
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- считать действительным ранее выданное предписание об устранении нарушений №34/1/1 от 31.08.2016 года, с данным пунктом нарушения, с установленным сроком устранения указанного нарушения до 14.08.2017 года.

Подписи лиц, проводивших проверку:



 Салтанов И.Н.  
(подпись, фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_  
(подпись, фамилия, инициалы)

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

Заведующий МКДОУ «Терсюкский детский сад» Политова О.Н.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«14» апреля 2017 г.

  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),  
проводившего (- их) проверку)